EQUIPEMENTS SANITAIRES	ALIMENTATIONS				EVACUATIONS	
	EF		ECS		EU	EV
Désignation	Multicouche	Cuivre	Multicouche	Cuivre	PVC	PVC
Douche	Ø20x2	Ø14/16	Ø20x2	Ø14/16	Ø50	-
Evier	Ø16x2	Ø12/14	Ø16x2	Ø12/14	Ø40	-
Vasque/Lave-mains	Ø16x2	Ø12/14	Ø16x2	Ø12/14	Ø40	-
Lave-linge	Ø16x2	Ø12/14	-	-	Ø40	-
Lave-vaisselle	Ø16x2	Ø12/14	-	-	Ø40	-
Robinet de puisage	Ø20x2	Ø14/16	-	-	-	-
Siphon de sol	-	-	-	-	Ø63	-
Déversoir mural	Ø16x2	Ø12/14	Ø16x2	Ø12/14	Ø40	-
WC réservoir	Ø16x2	Ø10/12	-	-	-	Ø100

EQUIPEMENTS CUISINE

1. Frigos : elec : 400V Tri 20kW
2. Gazinière : gaz : 29kW vanne 1/2"
3. Four : elec : 400V Tri 20kW alim EF vanne 1/2" evac EU Ø40
4. Electrique : elec : 230V mono gaz : 17.4kW vanne 1/2" alim EF/ECS vanne 1/4"
5. Canteau de sol : evac EU Ø100
6. Hotte d'extraction : long.3m90 débit : 4500 m3/h elec : 230V mono
7. Lave-mains inox : alim EF/ECS vanne 1/2" evac EU Ø40
8. Armoire positive : elec : 230V mono sur PC
9. Congélateur : elec : 230V mono sur PC
10. Armoire négative : elec : 230V mono sur PC
11. Lave-mains inox : alim EF/ECS vanne 1/2" evac EU Ø40
12. Plonge 1 bac + 1 égouttoir : alim EF/ECS vanne 1/2" evac EU Ø50
13. Canteau de sol : evac EU Ø100
14. Eplucheuse : alim EF vanne 1/2" evac EU Ø50
15. Lave-vaisselle à capot : alim EF/ECS vanne 3/4" evac EU Ø50
16. Plonge 1 bac + 1 égouttoir : alim EF/ECS vanne 1/2" evac EU Ø50
17. Table inox 1 bac + 1 égouttoir : alim EF/ECS vanne 1/2" evac EU Ø50
18. Cuve de désinfection : alim EF/ECS vanne 1/2"
19. Canteaux de sol : evac EU Ø100

Nouvelle alimentation AEP en pénétration dans le vide sanitaire depuis bouche à clé sur rue PeHD Ø40,8x50 en enterré puis Cu Ø40/42 en aérien avec vanne d'arrêt après compteur

Alimentation EF PeHD Ø40,8x50 enterré depuis bouche à clé sur rue

alim. à passer en plymuth DN40 int. compteur eau en VS cave

Ballon ECS existant ex-logement à déposer

Equipements hydrauliques à mettre en oeuvre sur raccordement général EF

HSvoutins 189

HSP 214

HSP 209

HSP 160

HSP 138

HSP 176

HSP 195
Stockage jeux extérieurs

VIDE TECHNIQUE

SOCLE ETA

porte à créer

porte déplacée

Chute EP Ø100

EP existante(s évacue ou?)

Collecteur d'évacuation EU Ø50

Regard Evac EU/EV

Regard Eau Potable existant conservé

Alimentation EF Sanitaires préau, supposée par Mairie existante conservée

Alimentation EF Sanitaires préau, vanne de coupure EF Sanitaires préau

Alimentation EF Sanitaires préau depuis VS en tube PeHD Ø20,4x25 enterré

Passage enterré du réseau EF dans le talus depuis le vide technique en tube PeHD sous fourreau Ø20,4x25 enterré

Raccordement EF Sanitaires préau en Ø25x2 dans le sous-sol puis en tube PeHD Ø20,4x25 enterré

Stockage enterré du réseau EF dans la rampe depuis chaufferie vers nouveau bâtiment en tube PeHD sous fourreau Ø25x32 enterré

Chaufferie neuve Production de chaleur réseau RO-CTA Ventouse en façade

Chaufferie existante conservée Production de chaleur réseau R1-Panneaux DN40 + Production ECS

Réseau d'évacuation siphon de sol chaufferie existant

Chaufferie mur existant démoli pour agrandissement de la chaufferie

Traitement de l'eau

Ventilateur commande CTA

Déversoir EF/ECS Ø12/14

Collecteur EUEV Ø100

Collecteurs d'évacuation EUEV Ø100 sous rampe

Collecteurs d'évacuation EUEV Ø125 sous rampe

Collecteur d'évacuation EP Ø150 à raccorder au réseau extérieur

Collecteurs d'évacuation EUEV Ø125

Ventilateur 20x20 para-moustiques

Ventilateur 20x20 para-moustiques

Ventilateur 20x20 para-moustiques

3 trous d'homme Ø600

Ouverture existante

Ouverture existante

Ouverture existante