
EQUIPEMENTS CUISINE
1 Friteuse : elec : 400V Tri 20kW
2 Cuisinière : gaz : 20kW vanne 1/2"
3 Four : elec : 400V Tri 20kW alim EF vanne 1/2" evac EU Ø40
4 Rôtissoire : elec : 230V mono gaz : 17,4kW vanne 1/2" alim EF/ECS vanne 1/4"
5 Carénage de sol : evac EU Ø100
6 Hotte d'extraction : long 3m90 débit : 4500 m3/h elec : 230V mono
7 Lave-mains inox : alim EF/ECS vanne 1/2" evac EU Ø40
8 Armoire positive : elec : 230V mono sur PC
9 Congélateur : elec : 230V mono sur PC
10 Armoire négative : elec : 230V mono sur PC
11 Lave-mains inox : alim EF/ECS vanne 1/2" evac EU Ø40
12 Plonge 2 bacs + 1 égouttoir : alim EF/ECS vanne 1/2" evac EU Ø50
13 Carénage de sol : evac EU Ø100
14 Eau chaude : alim EF/ECS vanne 1/2" evac EU Ø50
15 Lave-vaisselle à capot : alim EF/ECS vanne 3/4" evac EU Ø50
16 Plonge 1 bac + 1 égouttoir : alim EF/ECS vanne 1/2" evac EU Ø50
17 Table inox 1 bac + 1 égouttoir : alim EF/ECS vanne 1/2" evac EU Ø50
18 Armoire de désinfection : alim EF/ECS vanne 1/2"
19 Carénage de sol : evac EU Ø100
Remontée du réseau gaz enterré avec protection mécanique pour passage sur la toiture du bâtiment évolution jusqu'au piquage 1 Acier Ø26x32 - 1,5 bars
Nouveau Réseau gaz enterré pour alimentation chaufferie bâtiment Sud depuis nouvelle citerne enterrée PeHD Ø75x9,0 - 1,5bars
Remontée du réseau gaz enterré avec protection mécanique pour passage sur la toiture du bâtiment évolution jusqu'au piquage 1 Acier Ø26x32 - 1,5 bars
Nouvelle citerne gaz fourni posée par le fct VRD avec grillage de protection
Nouveau Réseau gaz enterré pour alimentation chaufferie salle d'évolution + chaufferie bâtiment Sud PeHD Ø32x3,0 - 1,5 bars
Remontée du réseau gaz enterré avec protection mécanique pour passage sur la toiture du bâtiment évolution jusqu'au piquage 1 Acier Ø26x32 - 1,5 bars
Remontée du réseau gaz enterré avec protection mécanique pour passage sur la toiture du bâtiment évolution jusqu'au piquage 1 pour passage en aérien
Nouveau Réseau gaz enterré pour alimentation chaufferie bâtiment Sud depuis nouvelle citerne enterrée PeHD Ø75x9,0 - 1,5bars
Vanne gaz de coupure d'urgence extérieur sous coffret pompier de protection + détendeur gaz 1,5 bars - 37mbars
Nouvelle pénétration gaz pour alimentation chaufferie bâtiment Sud Acier Ø20x27 - 1,5bars
Réseau gaz existant cheminement aérien le long de la poutre sous le préau Réseau à déposer)
Réseau de chauffage CTA-S2-N2 (DN15) (Ø14,4x20 / Øext gaine 75)
Réseau de chauffage R1-DN32 (Ø32,6x40 / Øext gaine 160)
Passage entamé des réseaux de chauffage dans le talus existant en tubes calopyroeurs en polybutylène PB pré-isolés avec BAO 100% DN15 (Ø14,4x20 / Øext gaine 75)
Réseau chauffage vers combles R1-DN32 isolé
Réseau chauffage Panneaux rayonnants R1-General DN40 isolé
Réseau chauffage CTA R2-Général DN32 isolé
Réseau chauffage CTA R2-DN32 isolé
Réseau chauffage Panneaux rayonnants vers combles R1-DN32 isolé
Réseau chauffage CTA vers combles R1-DN32 isolé
Raccordement gaz cuisine Cuivre Ø20x22 - 37mbars
Raccordement gaz chaufferie Acier Ø20x27 - 37mbars
Vanne de coupure gaz chaufferie
Chaudière neuve Production de chaleur réseau R2-CTA Ventouse en façade
Chaufferie mur existant démoli pour agrandissement de la chaufferie
Chaudière existante conservée
Production de chaleur réseau R1-Panneaux rayonnants
Raccordement gaz chaudière existante
Production ECS
Passage entamé des réseaux de chauffage sous la rampe depuis chaufferie vers nouveau bâtiment Passage en tubes calopyroeurs en polybutylène PB pré-isolés avec BAO 100%
Réseau gaz existant à déposer
Réseau EU-neuf
Réseau EU-existant
Réseau EP-neuf
Réseau EP-existant
Réseau EP-neuf 2%
Réseau EU-neuf 2%
Réseau EU-existant
Réseau EP-existant
Réseau EP-neuf
Réseau EU-neuf
Réseau EU-neuf 2%
Réseau EP